



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Kąty Wrocławskie 2018-10-17

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 4

Dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Budowa sieci tranzytowej wraz z przepompownią ścieków przetłaczającą ścieki z miejscowości Smolec ul. Kościelna do oczyszczalni ścieków w Jurczycach Etap I- budowa przepompowni ścieków
(Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 619461-N-2018 z dnia 24.09.2018r.)
(Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 500250083-N-2018 z dnia 2018-10-17)

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 26b, 55-080 Kąty Wrocławskie działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 i 2018 – dalej ustawa Pzp), przekazuje treść zapytań, które napłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

W związku z wątpliwością co do gatunku stali proszę o jednoznaczne określenie z jakiego materiału ma zostać wykonana:

- a. Konstrukcja wsporcza pod belkę jezdnią dla wózka z wciągnikiem ręcznym o udźwigu 20kN.
- b. Belka jezdna dwutorowa w rozstawie torów 3.0m wykonana z dwuteownika IPN200 giętego na jednym końcu po promieniu $R=150\text{cm}$ (455kg) z mocowaniem wg rys.K-7.

Odpowiedź 1.

Konstrukcja wsporcza pod belkę jezdnią i belka jezdna wciągnika winna być wykonana z dwuteownika normalnego 200mm ze stali S235JR

Zamawiający informuje, iż prawidłowy okres związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu **winien wynosić 30 dni.**

Z uwagi na powyższe zmianie ulega zapis rozdz. XII pkt 1 SIWZ.

Zamiast zapisu o treści: *Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni* winno być: *Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.*

Z uwagi na zmianę terminu związania ofertą ulega zmianie również załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz oferty).

Zmienioną SIWZ oraz informację o zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu, jak również zmianę załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej.

ES ZARZĄDU
mgr inż. Józef Wójcik