



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Kąty Wrocławskie 2019-02-08

ZGK/DKŚ/ 671 /2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

dotyczy zapytania ofertowego na dostawę rur PEHD RC dla zadań:

Zadanie 1: *Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie i miasta Wrocławia do granic gminy Kąty Wrocławskie w ul. Żwirki i Wigury wraz z ich połączeniem na granic gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Smolec.*

Zadanie 2: *Budowa sieci tranzytowej wraz z przepompownią ścieków przetwarzającą ścieki z miejscowości Smolec ul. Kościelna do oczyszczalni w Jurczycach. Etap II budowa odcinków sieci tranzytowej.*

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania.

Pytanie 1.

Upieram się o informację, czy dopuszczacie Państwo rury PE100 RC SDR17 kanalizacyjne w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rur PE100 RC SDR17 kanalizacyjnych w kolorze zielonym.

Pytanie 2.

Zwracam się z prośbą o podanie informacji odnośnie planowanych przez Państwa ilości dostaw rur zawartych w zapytaniu

Odpowiedź.

Zamawiający przewiduje dwie dostawy rur.

Pytanie 3. Czy akceptują Państwo rury do wody czarne z niebieskim paskiem, które również nadają się do przesyłu kanalizacji, co będzie potwierdzone oświadczeniem producenta?

Parametry rur do wody:

Rura PE100 SDR17 RC 200x11,9 PN10

Rura PE100 SDR17 RC 110x6,6 PN10

Rura PE100 SDR17 RC 225x13,4 PN10



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Odpowiedź

Zamawiający nie akceptuje rur do wody czarnych z niebieskim paskiem.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Kofmiński

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli pytania
2. www.zgk-katy.pl
3. ZGK, a/a.