



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Kąty Wrocławskie, 2019-03-07

ZGK/DKŚ/ 4195 /2019

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

dotyczy przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
„Budowa sieci kanalizacji tłocznej PEHD odprowadzającej ścieki z przepompowni ścieków
zlokalizowanej w m. Sadków do oczyszczalni ścieków w Jurczycach”
Znak sprawy: ZGK/DKŚ/PN-02/2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR2

Pytanie 1.

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacji tłocznej PEHD odprowadzającej ścieki z przepompowni ścieków zlokalizowanej w m. Sadków do oczyszczalni ścieków w Jurczycach" proszę o uzupełnienie informacji dotyczącej zakresu przedmiotu zamówienia:

Z uwagi na planowaną długość rurociągu tłoczego (4800 mb) i możliwość zagniwania ścieków, czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także zaprojektowanie stacjonarnego (przewoźnego ?) systemu do napowietrzania ścieków w rurociągu tłocznym (opartego np. na stacji/ach sprężarkowej/ych z instalacją rozdziału powietrza) ?

Jaki sposób zasilania energetycznego należy ewentualnie przewidzieć - z linii energetycznej, czy z agregatu prądotwórczego ?

Odpowiedź.

Jeżeli z przeprowadzonych obliczeń wyniknie konieczność okresowego przedmuchiwania rurociągu stacją sprężarkową Zamawiający będzie wymagał w ramach zadania zaprojektowanie dodatkowej stacjonarnej stacji sprężarkowej wraz z jej zasilaniem.

PROKURENT

mgr inż. Marek Buczak

Otrzymują.

1. Wykonawca, który złożył pytanie
2. www.zgk-katy.pl
3. ZGK, a/a.