



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Kąty Wrocławskie, 7.04.2011

L.dz / 1229 / 2011

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej

ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie pkt. 8.7 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Wprowadza się dodatkową armaturę wodno-kanalizacyjną do specyfikacji asortymentowej – załącznik nr 5 siwz oraz w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do siwz.

Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym – 2szt, DN150.

1. ciśnienie wejściowe maks. 16bar
2. ciśnienie wyjściowe 1-12 bar
3. ciśnienie min. 0,7 bar
4. temperatura maks. 80st. C
5. regulator składa się z:
 - korpusu z kołnierzami PN16 wg ISO 2084 lub PN25 wg ISO 2441
 - zaworu pilotowego z wewnętrznym zaworem dokładnej regulacji
 - obwodu regulacji z zaworami kulowymi na wejściu i wyjściu
 - obwodu regulacji z wewnętrznym wkładem filtrującym
6. Materiały:
 - obudowa z żeliwa sferoidalnego, pokrywa i talerzyk membrany powlekany powłoką epoksydową, powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna zabezpieczona specjalną powłoką epoksydową – bezpieczną fizycznie i toksycznie
 - wymienny wkład zaworu.
 - stożek regulacyjny ze stali/brązu cynowo-cynkowego
 - sprężyna i trzpień zaworu ze stali nierdzewnej
 - membrana ze wzmocnianego kauczuku nitrylowego NBR
 - uszczelki z EPDM
 - gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej
 - obwody regulacji z wysokiej jakości tworzywa syntetycznego



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

- złączki z mosiądzu
- korpus zaworu pilotowego z mosiądzu
- wkład filtra ze stali nierdzewnej

Zawór na – i odpowietrzający dwustopniowy do wody DN100 – 10szt.

1. połączenie kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999
2. ciśnienie robocze PN16,
3. kula wulkanizowana, guma EPDM
4. pierścień uszczelniający guma EPDM
5. korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS -400-15 PN-EN 1563:2000
6. pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS -400-15, PN-EN 1563:2000
7. śruba i podkładka ze stali nierdzewnej
8. malowany farbą epoksydową o grubości 250 mikronów
9. montaż w pozycji pionowej

Zawór na – i odpowietrzający dwustopniowy kwasoodporny do ścieków, DN100 – 10szt.

1. połączenie kołnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999
2. ciśnienie robocze PN16
3. korpus, pokrywa, kosz kompletny, drążek, pływak, łącznik, gniazdo, koszyk, dysza, grzybek, tłoczek, obsada tłoczka, sprężyna, sprężyna zaworu ze stali kwasoodpornej X5CrNi18-10, PN-EN 10088-1:2007
4. uszczelka grzyba z gumy NBR PN-ISO 1629:2005
5. uszczelka zaworu z gumy NBR PN-ISO 1629:2005
6. uszczelka z gumy NBR PN-ISO 1629:2005
7. pierścień uszczelniający z gumy NBR PN-ISO 1629:2005
8. kołek sprężysty ze stali nierdzewnej PN-ISO 8752:2000
9. śruba, nakrętka i podkładka ze stali nierdzewnej
10. ciśnienie robocze PN16,
11. kula wulkanizowana, guma EPDM
12. pierścień uszczelniający guma EPDM
13. korpus z żeliwa sferoidalnego EN-GJS -400-15 PN-EN 1563:2000
14. pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-GJS -400-15, PN-EN 1563:2000
15. śruba i podkładka ze stali nierdzewnej
16. montaż w pozycji pionowej

Zawór kulowy kołnierzowy kwasoodporny do ścieków DN100 – 10szt.

1. ciśnienie PN16-40, 8 śrub mocujących,
2. kula, wkrętka, korpus, trzpień, pokrywa, ogranicznik, osłona ze stali kwasoodpornej



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

X5CrNi18-10

3. uszczelka, pierścień dolny i dławica z teflonu PTFE +20%C

Zamawiający zgodnie z pkt 8.7 ppkt 1), 2) Regulaminu **przedłuża** termin składania ofert **do dnia 14.04.2011r do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2011r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – I piętro, sala obrad.

Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany są obowiązujące, inne zapisy w siwz nie ulegają zmianie.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Janusz Kozmiński

Do wiadomości:

1. Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu
2. www.zgk-katy.pl
3. ZGK, a/a.