



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Kąty Wrocławskie, 4.04.2011

L.dz / 1171 / 2011

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Na podstawie Rozdz. VIII, pkt. 8.6 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, do Zamawiającego od Wykonawcy biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu, dnia 1.04.2011r. wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1. Czy w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT ulegną zmianie ceny brutto?

Odpowiedź.

Tak,

Pytanie nr 2. Czy atesty higieniczne i certyfikaty hydrantów należy dołączyć do oferty?

Odpowiedź.

Tak.

Pytanie nr 3. W ogłoszeniu o zamówieniu podano, że hydranty mają być z żeliwa sferoidalnego, łamane, z podwójnym zamknięciem kulowym a w przedmiocie zamówienia są hydranty z żeliwa szarego, sztywne, z pojedynczym zamknięciem. Jak je wycenić?

Odpowiedź.

Należy wycenić hydranty łamane z żeliwa sferoidalnego z podwójnym zamknięciem kulowym.

Pytanie nr 4. Czy rura czarna DN32 i rura stalowa 42,4 x 2,6 mają być ze szwem czy bez szwu?

Odpowiedź.

Rura czarna DN32 i rura stalowa 42,4 x 2,6 mają być ze szwem.

Pytanie nr 5. Plomba zabezp. biała/fiolet – proszę o więcej szczegółów.




ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Odpowiedź.

Plomba biała do plombowania wodomierzy.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Koźmiński

Do wiadomości:

1. Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu
2. www.zgk-katy.pl
3. ZGK, a/a.