



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Kąty Wrocławskie, 5.04.2011

L.dz / 1190 / 2011

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę armatury wodno-kanalizacyjnej

Wyjaśnienia do treści SIWZ nr2

Na podstawie Rozdz. VIII, pkt. 8.6 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich, do Zamawiającego od Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, dnia 1.04.2011r. wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1. Czy dopuszcza się zastosowanie podstawy skrzynki FI400 z tworzywa sztucznego zamiast z betonu?

Odpowiedź.

Tak. Dopuszcza się zastosowanie podstawy skrzynki Fi 400 z tworzywa sztucznego

Pytanie nr 2. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości dotyczącej wykonania hydrantów. Załącznik nr 1 pkt 6 mówi o wykonaniu z żeliwa sferoidalnego, kolumnie łamanej oraz podwójnym zamknięciu. Jednocześnie w tym samym załączniku w opisie wymagań dla hydrantów nad i podziemnych jest mowa o wykonaniu z żeliwa szarego, z pojedynczym zamknięciem.

Odpowiedź.

Należy wycenić hydranty łamane z żeliwa sferoidalnego z podwójnym zamknięciem kulowym.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Janusz Różniński

Do wiadomości:

1. Wykonawcy zainteresowani udziałem w przetargu
2. www.zgk-katy.pl
3. ZGK, a/a.