

SKALA TWARDOŚCI WODY					
Lp.	Stopień twardości wody	Jednostka twardości wody			
		[mval/l]	[mg CaCO ₃]	[°N]	[mmol/l]
1	Woda bardzo miękka	< 2	< 100	< 5,6	< 1
2	Woda miękka	2 - 4	100 - 200	5,6 - 11,2	1 - 2
3	Woda średnio - twarda	4 - 7	200 - 350	11,2 - 19,6	2 - 3,5
4	Woda twarda	7 - 11	350 - 550	19,6 - 30,8	3,5 - 5,5
5	Woda bardzo twarda	> 11	> 550	> 30,8	> 5,5

	stopień francuski	stopień niemiecki	[mg CaCO ₃] Wartość	stopień angielski	[mval/l] Wartość	[mmol/l] Wartość
	[°F]	[°N]		[°A]		
	Wartość	Wartość		Wartość		
SUW Kąty Wrocławskie	13,7	7,672	137	9,59	2,74	1,37
SUW Gniechowice	15,1	8,456	151	10,57	3,02	1,51
SUW Sadków	22	12,32	220	15,4	4,4	2,2
SUW Bogdaszowice	23	12,88	230	16,1	4,6	2,3
SUW Kębłowice	24	13,44	240	16,8	4,8	2,4
SUW Pietrzykowice	21	11,76	210	14,7	4,2	2,1
SUW Smolec	20	11,2	200	14	4	2
SUW Mokronos	25	14	250	17,5	5	2,5